


Audyt efektywności energetycznej przedsięwzięcia:
Modernizacja odcinka napowietrznej magistrali ciepłowniczej DN 350 Bogdanka-Łęczna

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		Data wykonania	
		09.09.2016 r.	
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej			
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:	Modernizacja odcinka napowietrznej magistrali ciepłowniczej DN 350 Bogdanka-Łęczna o długości 490 m.		
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):	Przedsięwzięcie polegało na wymianie izolacji termicznej odcinka napowietrznej magistrali ciepłowniczej na dwóch rurociągach przesyłowych wody grzewczej (zasilanie i powrót) o średnicy nominalnej 350 mm tj. od komory BG-4 w Turowoli do wejścia do kanału podziemnego na długości 490 m. Magistrala Bogdanka-Łęczna dostarcza ciepło dla Miasta Łęczna.		
Dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane:	„ŁĘCZYŃSKA ENERGETYKA” Sp. z o.o. w Bogdance Bogdanka, 21-013 Puchaczów		
Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo planowana data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*:	Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej*:	Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**:	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:
-	-	31.08.2016 r.	10 lat
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)			
Średnioroczna oszczędność energii finalnej:	1 334,51	[GJ/rok]	31,87 [toe/rok]
Średnioroczna oszczędność energii pierwotnej:	1 607,81	[GJ/rok]	38,40 [toe/rok]
Szacowana wielkość redukcji emisji CO ₂ ***:	159,84		[ton/rok]
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej			
Imię i nazwisko:	mgr inż. Adam Cyrek		
Nr uprawnień:	audytor/członek ZAE Nr 1746		
Nr telefonu:	724-153-639		
Podpis:			

* W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze niezrealizowanego.

** W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej już zrealizowanego.

*** Na podstawie wskaźników emisji CO₂ zawartych w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za dany rok.

„ B E N E O R ”

Piotr Cebulak

35-506 Rzeszów, ul. Osmeckiego 13/52

tel. 503 91 7 278

BENEOR NIP 813-307-44-12 REGON 180420120