



**PGE GÓRNICTWO I ENERGETYKA KONWENCJONALNA S.A.**  
**ODDZIAŁ ELEKTROCIĘPŁOWNIA GORZÓW**

Nr ewid.:  
293.10/ZC/2017

Audyt efektywności energetycznej planowanego przedsięwzięcia pn.:  
Przebudowa systemu ciepłowniczego zasilanego z grupowych węzłów ciepłnych przy ul. Ściegiennego, ul. Dąbrowskiej oraz ul. Fredry na system zasilany z węzłów indywidualnych w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Gorzów

Strona/Stron  
29/32

**KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ**

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		Data wykonania	
		12.12.2017	
		Korekta 15.02.2024	
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej			
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:	Przebudowa systemu ciepłowniczego zasilanego z grupowych węzłów ciepłnych przy ul. Ściegiennego, ul. Dąbrowskiej oraz ul. Fredry na system zasilany z węzłów indywidualnych w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Gorzów		
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):	Przedsięwzięcie polega na wymianie węzłów grupowych na węzły indywidualne wraz z budową sieci i przyłączy.		
Dane podmiotu, u którego będzie realizowane/zostało zrealizowane* przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej, lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa):	PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna z siedzibą w Bełchatowie 97-400 Bełchatów, ul. Węglowa 5, woj. łódzkie, NIP: 769-050-24-95		
Planowana data rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej:**	Data zakończenia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej:***	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:	
01.01.2020		15	
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej			
Średnioroczna ilość energii finalnej planowanej do zaoszczędzenia: **	510 587	kWh/rok	43,903 toe/rok
Średnioroczna ilość energii pierwotnej planowanej do zaoszczędzenia: **	152 668	kWh/rok	13,127 toe/rok
Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii finalnej: ***	-	kWh/rok	- toe/rok
Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej: ***	-	kWh/rok	- toe/rok
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej			
Imię i nazwisko:	Anna Tamaka		
Nr telefonu:	32 237 63 31		
Podpis:			

\* Niepotrzebne skreślić.

\*\* W przypadku planowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej.

\*\*\* W przypadku zrealizowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej.